

Streha Stritarjeve 3 v Velenju

1 sporočilo

Breda Krajnc <breda.krajnc@zvks.si>

Za: aljaz@vestadom.si

9. januar 2026 ob 11:25

Spoštovani,

vsi objekti, z izjemo Jurčičeva cesta 5 in Cesta Borisa Kraigherja 1, ležijo izven varovanih območij kulturne dediščine in tudi posamično zaenkrat še niso varovani kot kulturna dediščina. Do pregleda varovanih objektov in območij lahko dostopate na portalu: <https://geohub.gov.si/ghapp/giskd/>

Za streho Stritarjeve 3 veljajo enake priporočilne usmeritve, kot so pogoji za streho Jurčičeve 5, saj sta oba objekta t. i. velenjska petorčka, del prvotne urbanistične zasnove modernističnega mest.

- V okviru prekrivanja strehe je priporočljivo predhodno temeljito preveriti gradbeno-konstrukcijsko stanje ostrešja. Dotrajane, poškodovane ali statično neustrezne elemente je smiselno nadomestiti z novimi, izdelanimi iz enakega oziroma primerljivega materiala ter po tradicionalnih konstrukcijskih principih.
- Strešna konstrukcija se lahko načrtuje kot prezračevana streha. Morebitno dodatno toplotno izolacijo je priporočljivo vgrajevati proti notranjščini objekta, ob upoštevanju, da se s posegom ne spreminjajo višina slemena in kapi, naklon strešnih ploskev ter osnovna oblika strehe.
- Priporoča se, da se streha prekrije z naravno opečno kritino, ki po materialu, obliki, barvi in načinu polaganja ustreza prvotni oziroma izvorni kritini objekta. Slemena naj se izvedejo s tradicionalnimi opečnimi slemenjaki.
- Smiselna je poenotena izvedba vseh vidnih kleparskih elementov na objektu (žlebovi, odtočne cevi, žlote, obrobe dimnikov ipd.), razen točkovnih snegobranov, glede materiala in izvedbe. Priporočljiva je uporaba navadnega cinkotita, pocinkane pločevine ali bakra. Točkovni snegobrani naj se izvedejo v barvi strešne kritine.

Lep pozdrav,

Breda Krajnc

--

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje

Breda Krajnc

Konservatorica

Naslov: [Glavni trg 1, 3000 Celje](#)

Telefon:

Mob: 070 538 232

E-pošta: breda.krajnc@zvks.si

www.zvks.si

»Prejeto sporočilo ne zahteva odgovora izven vašega delovnega časa.«

From: Aljaž [<mailto:aljaz@vestadom.si>]

Sent: Friday, January 9, 2026 7:47 AM

To: tajnistvo.ce@zvks.si

Subject: Re: Sporočilo naslovniku o prejemu dokumenta 35108-0306/2025 - 2

Pozdravljeni,

za objekt [Stritarjeva 3, Velenje](#) smo podali vlogo za energetska sanacijo strehe, prejeli pa smo za izdelavo energetske sanacije fasade.

Prosim za izdajo pogojev za streho.

Lep pozdrav,

Aljaž Blažič

 Slika je pošiljatelj odstranil.